

LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur PE-Xc/Al/PEX z wkładką aluminiową
- instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur stalowych ze szwem, przewodowe podwójne przyłącze grzejnikowe z nastawą wstępną do grzejników zaworowych, podanego typu lub równoważny z aprobatą do stosowania na terenie PL i UE
- ciepłomierz z przetwornikiem skrzydełkowym Qn=0,6m3/h
- filtr siatkowy
- zawór regulacyjny skośny z nastawą wstępną bez odwodnienia, pomiar spadku ciśnienia - na instal. podpionowej podanego typu lub równoważny z aprobatą do stosowania na terenie PL i UE
- zawór termostatyczny kątowy z nastawą wstępną podanego typu lub równoważny z aprobatą do stosowania na terenie PL i UE
- zawór grzejnikowy powrotny z nastawą wstępną podanego typu lub równoważny z aprobatą do stosowania na terenie PL i UE
- zawór kulowy
- samoczynny zawór odpowietrzający z zaworem odcinającym



- grzejnik stalowy płytowy KV z wbudowanym zaworem termostatycznym
- grzejnik łazienkowy podanego typu lub równoważny z aprobatą do stosowania na terenie PL i UE

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością KONSBUD - PROJEKTOWANIE I NADZORY

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu, podstawą wymiarowania są rysunki detali.

KONSBUD PROJEKTOWANIE I NADZORY
MALBORK ul. Jesionowa 24 tel./fax (55) 273-12-38 kom. 606-233-127

Nazwa i adres obiektu:	BUDYNEK WIELORODZINNY Z 42 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI ul. Pasteura, obr. 14, dz nr 174/29, 82-200 Malbork
Inwestor:	Miasto Malbork Plac Słowiański 5, 82-200 Malbork
Tytuł:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. - KLATKA B
branża:	SANIT.
Projektant:	mgr inż. Adam Papaj upr. 1529/EL/90
Skala	–
Asystent:	mgr inż Tomasz Papaj
Data	06.2018
Sprawdzający:	inż. Jacek Popławski upr. POM/0139/POOS/04
nr rys.	S-5