RZUT STROPODACHU

1 : 100



ZESTAWIENIE ZBROJENIA

WIENCE ŻELBETOWE STROPODACHU

Nr	Średnica [mm] Φ	#	Długość [cm]	Rzut [szt.]	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA St0S Φ6	B500SP # 12
1	12	1200	150			1800
2	6	82	1344	1102,08		
3	6	96	392	376,32		
DŁUGOŚĆ OGÓŁEM [m]					1102,08	1800
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0,222	0,888
MASA OGÓŁEM [kg]					244,66	1598,40
MASA RAZEM [kg]					244,66	1598,40

WŻ – WIENCE ŻELBETOWE L=336,00m



WŻ2 – WIENCE ŻELBETOWE L=98,00m



Przekrój B–B



ZESTAWIENIE NADPROŻY :

prefabrykowane:

nadproże L-19/120 – 44 szt
nadproże L-19/150 – 28 szt
nadproże L-19/210 – 8 szt
nadproże L-19/240 – 12 szt

ZAŁOŻONY KIERUNEK OPARCIA STROPU FILIGRAN

+8,52 – rzędna wierzchu stropu

ZESTAWIENIE ZAŁOŻONYCH OBCIĄŻEŃ ZEWN. STROPODACHU

RODZAJ OBCIĄŻENIA	RANSTWY WYKONCZENIOWE wartość charakt. [kN/m²] wsp. obc. γ wartość obl. [kN/m²]	OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE wartość charakt. [kN/m²] wsp. obc. γ wartość obl. [kN/m²]	OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM wartość charakt. [kN/m²] wsp. obc. γ wartość obl. [kN/m²]
STROPODACH poz. 2.3.1 – gr. 18cm	1,91 1,3 **2,48**	0,5 1,4 **0,7**	1,2 1,5 **1,80**

OZNACZENIA

- ściana konstrukcyjna bloczki silikatowe
- ściana konstrukcyjna bloczki z dkustyczych pustaków ceramicznych np. Wienerberger Porotherm 37,5/25 AKU
- nadproże prefabrykowane L-19
- belka żelbetowa
- dylatacja styropian 5cm
- obudowa kominów – bloczki silikatowe gr. 8 cm, obc. 4,3 kN/m

drewno C24
beton C16/20
stal A-IIIN (B500SP)
A-0 (StOS)

Cnom = 30mm
Cmin = 20mm

0 1 2 3 4 5m 10m

KONSBUD PROJEKTOWANIE I NADZORY
MALBORK ul. Jesionowa 24 tel./fax (55) 273-12-38 kom. 606-233-127

PROJEKT KONSTRUKCYJNY CZYTAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM ORAZ POZOSTAŁYMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

Wszystkie prawa autorskie dotyczące tego rysunku są własnością KONSBUD – PROJEKTOWANIE I NADZORY

Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta. W przypadku rozbieżności wymiarowych pomiędzy rysunkami detali i całości projektowanego elementu, podstawą wymiarowania są rysunki detali.

Nazwa i adres obiektu:	BUDYNEK WIELORODZINNY Z 42 MIESZKANIAMI SOCJALNYMI ul. Pasteura, obr. 14, dz nr 174/29, 82-200 Malbork
Inwestor:	Miasto Malbork Plac Słowiański 5, 82–200 Malbork
Tytuł:	**RZUT STROPODACHU**
Branża:	KONSTR
Projektant:	inż. Jarosław Czermak upr. nr 387/Gd/2002
Skala	1:100
Asystent:	mgr inż. Marcin Myszka
Data	06.2018
Sprawdzający:	mgr inż. Agnieszka Sinkowska upr. nr POM/0362/PWEKb/15
nr rys.	K-4